

乙連沢系統【原水】

採水場所: 乙連沢浄水場2号井

【令和5(2023)年度】

	検査項目	採水月日 基準値	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月22日	9月12日	10月17日	11月14日	12月12日	1月16日	2月14日	3月12日	
			病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下					4					
	大腸菌	検出されないこと					不検出								
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満								
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満								
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.002								
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満								
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満								
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.10 未満								
	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満								
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満								
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満								
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
クロロホルム		0.06mg/l以下													
ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下													
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下													
臭素酸		0.01mg/l以下													
総トリハロメタン		0.1mg/l以下													
トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下													
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下													
ブロモホルム		0.09mg/l以下													
着色	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満								
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.7								
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満								
味	塩化物イオン	200mg/l以下					3.1								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					32								
発泡	蒸発残留物	500mg/l以下					160								
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満								
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					0.005 未満								
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下				0.3 未満								
	味	pH値	5.8以上8.6以下					7.9							
		臭気	異常でないこと					異常なし							
		色度	5度以下					0.5 未満							
		濁度	2度以下					0.1 未満							
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
水温		15.6	15.8	15.7	15.9	16.7	16.1	15.4	15.0	14.6	6.8	14.1	14.9		
残留塩素	0.1mg/l以上														

健康に関する項目

性状に関する項目

	検査項目	採水月日 基準値	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月22日	9月12日	10月17日	11月14日	12月12日	1月16日	2月14日	3月12日	
			病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下					0					
	大腸菌	検出されないこと					不検出								
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満								
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満								
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.005								
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満								
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.09								
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.15								
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満							
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満							
ジクロロメタン		0.02mg/l以下					0.002 未満								
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下					0.001 未満								
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下					0.001 未満								
消毒副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	塩素酸	0.6mg/l以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
	クロロホルム	0.06mg/l以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
	臭素酸	0.01mg/l以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
着色	プロモホルム	0.09mg/l以下													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満								
味	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					15								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満								
	塩化物イオン	200mg/l以下					7.1								
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					43								
	蒸発残留物	500mg/l以下					160								
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
カビ臭	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					0.005 未満								
発泡	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下					0.3 未満								
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下					7.7								
	味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと					異常なし								
	色度	5度以下					0.5 未満								
	濁度	2度以下					0.1 未満								
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
水温		16.8	17.8	18.3	19.4	20.2	19.7	18.8	17.5	14.4	14.0	17.8	17.8		
残留塩素	0.1mg/l以上														

健康に関連する項目

性状に関する項目

中原系統【原水】

採水場所: 中原浄水場1号

【令和5(2023)年度】

	検査項目	採水月日 基準値	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月22日	9月12日	10月17日	11月14日	12月12日	1月16日	2月14日	3月12日	
			病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0				0				1	
	大腸菌	検出されないこと	不検出				不検出				不検出				
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満								
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満								
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満								
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満								
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.10 未満								
	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満								
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満								
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満								
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
クロロホルム		0.06mg/l以下													
ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下													
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下													
臭素酸		0.01mg/l以下													
総トリハロメタン		0.1mg/l以下													
トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下													
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下													
ブロモホルム		0.09mg/l以下													
着色	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満								
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					12								
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満								
味	塩化物イオン	200mg/l以下	2.7				2.8				3.0				
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					57								
	蒸発残留物	500mg/l以下					210								
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
カビ臭	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					0.005 未満								
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満				0.3 未満				0.3 未満				
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.0				7.0				6.9				
	味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと	異常なし				異常なし				異常なし				
	色度	5度以下	0.5 未満				0.5 未満				0.5 未満				
	濁度	2度以下	0.2				0.2				0.1 未満				
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
水温		14.9	17.2	18.9	18.3	18.2	23.9	16.6	16.1	13.4	9.6	11.6	12.3		
残留塩素	0.1mg/l以上														

健康に関連する項目

性状に関する項目

中原系統【原水】

採水場所: 中原浄水場2号

【令和5(2023)年度】

	検査項目	採水月日 基準値	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月22日	9月12日	10月17日	11月14日	12月12日	1月16日	2月14日	3月12日
			病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0				0				0
	大腸菌	検出されないこと	不検出				不検出				不検出			
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満							
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満							
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.10 未満							
	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満							
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	塩素酸	0.6mg/l以下												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
着色	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
	臭素酸	0.01mg/l以下												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
	味	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満						
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下					0.02 未満							
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下					0.03 未満							
銅及びその化合物		1mg/l以下					0.10 未満							
ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下					9.6							
味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.7				2.3				5.5			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					42							
	蒸発残留物	500mg/l以下					180							
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満							
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満							
臭気	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					0.005 未満							
	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満							
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満				0.3 未満				0.3 未満			
	pH値	5.8以上8.6以下	6.9				6.9				7.0			
	味	異常でないこと												
	臭気	異常でないこと	異常なし				異常なし				異常なし			
	色度	5度以下	0.5 未満				0.5 未満				0.5 未満			
大腸菌	濁度	2度以下	0.1 未満				0.1 未満				0.1 未満			
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
	水温		15.1	15.4	15.7	16.2	16.0	16.3	15.2	15.0	14.6	13.5	14.2	14.6
残留塩素	0.1mg/l以上													

健康に関連する項目

性状に関する項目

大輪系統【原水】

採水場所:大輪水源 地

【令和5(2023)年度】

	検査項目	採水月日 基準値	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月13日	3月11日	
			病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	3				0				0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出				不検出				不検出				
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満								
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満								
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					未満								
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満								
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満								
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.10 未満								
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満							
		トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
ベンゼン		0.01mg/l以下					0.001 未満								
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
	クロロホルム	0.06mg/l以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
	臭素酸	0.01mg/l以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満								
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.2								
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満								
	塩化物イオン	200mg/l以下	9.2				6.7				8.8				
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					56								
	蒸発残留物	500mg/l以下					150								
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					0.005 未満								
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満								
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満			0.3 未満				0.3 未満				
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.9				6.6				6.7				
	味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと	異常なし				異常なし				異常なし				
	色度	5度以下	0.5 未満				0.5 未満				0.5 未満				
	濁度	2度以下	0.1 未満				0.1 未満				0.1 未満				
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと							0		0			0		
水温		11.0	13.6	15.3	16.4	20.2	20.8	19.5	17.3	14.6	11.9	10.0	9.8		
残留塩素	0.1mg/l以上														

健康に関連する項目

性状に関する項目

須賀川系統(如来水源)【原水】

採水場所:須賀川浄水場

【令和5(2023)年度】

	検査項目	採水月日 基準値	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月13日	3月11日	
			病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	130				44				18	
	大腸菌	検出されないこと	検出				検出				検出				
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満								
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満								
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.005								
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					0.001 未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.0 未満								
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満								
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.10 未満								
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満							
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
塩素酸		0.6mg/l以下													
クロロ酢酸		0.02mg/l以下													
クロロホルム		0.06mg/l以下													
ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下													
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下													
臭素酸		0.01mg/l以下													
総トリハロメタン		0.1mg/l以下													
トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下													
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下													
着色	鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02 未満								
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満								
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満								
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.1								
味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満								
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.3				2.2				2.3				
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					26								
発泡	蒸発残留物	500mg/l以下					85								
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満								
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下					0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					0.005 未満								
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6			0.4				0.5				
	pH値	5.8以上8.6以下	7.0				6.8				6.8				
	味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと	異常なし				異常なし				異常なし				
	色度	5度以下	1.0				1.3				0.8				
	濁度	2度以下	0.1 未満				0.1				0.1				
	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出		検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと							0		0				
	水温		10.2	12.7	13.9	15.6	18.6	17.4	15.4	13.7	10.8	8.1	7.3	7.1	
残留塩素	0.1mg/l以上														

健康に関連する項目

性状に関する項目

