

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月27日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満		0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.7			1.7				1.7		1.7			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満				0.10 未満		0.10 未満			
	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	一般有機物	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満		0.005 未満		
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下				0.004 未満									
ジクロロメタン		0.02mg/l以下				0.002 未満									
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
ベンゼン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
塩素酸		0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満				0.06		0.06 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満		0.002 未満				
クロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満				
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満		0.004 未満				
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満				
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満		0.008 未満				
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満		0.02 未満			
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満									
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.1									
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
味	塩化物イオン	200mg/l以下	7.6	8.5	8.9	9.0	9.3	8.3	8.5	8.2	8.8	7.9	7.7	7.7	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				52									
	蒸発残留物	500mg/l以下	110			110				110		110			
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満				
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	
	水温		14.2	17.9	20.7	23.7	27.6	22.9	21.8	18.1	15.0	9.3	8.8	9.4	

## 乙連沢系統【浄水】

## 採水場所:川西配水場

【H30年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0			1.0 未満			1.1			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満									
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満										
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満										
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満										
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満										
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06			0.06 未満			
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
	クロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満									
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.5									
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	5.2	5.0	5.0	5.1	3.6	3.6	4.0	4.5	3.9	4.0	3.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				42									
蒸発残留物	蒸発残留物	500mg/l以下	100			110				90		100			
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
カビ臭	ジオオキシベンゼン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	
	水温		13.5	17.1	20.3	23.0	26.8	22.2	22.2	18.2	14.7	9.8	8.8	9.3	

健康に関する項目

性状に関する項目

大輪系統【浄水】

採水場所:磯上増圧場

【H30年度】

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日		
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下															
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
消毒副生成物	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
着色	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	プロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
	性状に関する項目	塩化物イオン	200mg/l以下	8.1	8.5	9.2	10.0	9.5	8.7	8.0	7.9	9.7	10	11	11	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l以下														
蒸発残留物		500mg/l以下														
発泡		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
カビ臭		ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
2-メチルイソボルネオール(2-MIB)		0.00001mg/l以下														
発泡		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
臭気		フェノール類	0.005mg/l以下													
味		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.9	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基礎的性状		pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.6	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと														
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと														
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
	水温		12.3	16.0	18.2	22.1	25.1	24.3	21.6	17.9	14.7	9.9	8.9	9.0		

大輪系統【浄水】

採水場所:北野上地内

【H30年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満			0.004 未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.1			1.3				1.0 未満			1.2		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満				0.10 未満			0.10 未満		
	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満									
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満									
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満	
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満	
クロホルム		0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満		
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下	0.001			0.003				0.003			0.001 未満		
臭素酸		0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
総トリハロメタン		0.1mg/l以下	0.004 未満			0.006				0.004 未満			0.004 未満		
トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満		
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
ブロモホルム		0.09mg/l以下	0.001 未満			0.002				0.001			0.001 未満		
性状に関する項目	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満		
	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満			0.02 未満	
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満								
		銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.3								
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満								
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	8.6	9.2	9.9	9.2	8.2	7.8	8.0	9.8	10	11	11
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				65								
	発泡	蒸発残留物	500mg/l以下	100			120				130		100		
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下				0.02 未満									
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満		0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
		大腸菌	検出されないこと												
	嫌気性芽胞菌	嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
	残留塩素	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
水温			12.5	16.1	19.0	22.4	26.1	24.6	21.4	17.3	14.1	8.9	8.0	8.5	

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下				0.004 未満									
ジクロロメタン		0.02mg/l以下				0.002 未満									
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
ベンゼン		0.01mg/l以下				0.001 未満									
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.07			0.21			0.07			
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.01			0.011			0.026			0.006			
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.012			0.015			0.031			0.008			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.010			0.007			0.017			0.006			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.004			0.005			0.001			
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満									
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.5									
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.0	3.5	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	2.9	3.3	3.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				29									
	蒸発残留物	500mg/l以下	48			59			48			45			
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.7	0.5	0.3 未満	0.7	0.9	0.8	0.6	0.3 未満	0.3	0.3	0.4	
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.2	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.8	0.5	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	
	水温		13.2	16.2	18.7	22.2	25.5	24.2	21.7	17.9	14.7	9.8	8.6	8.9	

健康に関する項目

性状に関する項目

大輪系統【浄水】

採水場所:大輪みそ加工場

【H30年度】

	検査項目	採水月日		4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日		
		基準値															
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物/重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
			水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
			六価クロム化合物	0.05mg/l以下													
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下													
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
一般有機物		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
		四塩化炭素	0.002mg/l以下														
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
		ベンゼン	0.01mg/l以下														
消毒副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下														
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
		クロロホルム	0.06mg/l以下														
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
		臭素酸	0.01mg/l以下														
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
		ブロモホルム	0.09mg/l以下														
性状に関する項目		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
		銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下														
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下														
		塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	8.6	9.2	9.8	9.2	8.2	7.9	8.0	9.9	10	11	11		
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	蒸発残留物	500mg/l以下														
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下															
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下															
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下															
臭気	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下															
	フェノール類	0.005mg/l以下															
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
		pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	
	味	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
		濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	大腸菌	検出されないこと														
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと														
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
水温		12.1	16.5	19.6	23.2	28.0	24.5	22.0	17.2	13.1	9.5	9.5	9.2				

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		0.0003 未満	
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.005									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満									
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満										
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満										
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満										
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満										
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.12			0.15			0.34			0.20			
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
	クロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満			
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.004			0.006			0.003			
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.009			0.010			0.013			0.007			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002			0.002			0.002			
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.003			0.003			0.004			0.003			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満									
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				12									
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	7.2	7.3	7.8	7.7	8.0	7.9	8.0	8.3	7.7	7.5	7.5	
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				120									
	蒸発残留物	500mg/l以下	160			170			160			160			
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
カビ臭	ジオオキシベンゼン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	
	水温		13.5	18.0	21.5	24.2	28.4	26.3	23.1	18.7	14.7	10.1	8.9	9.1	



大野室系統【浄水】

採水場所:旧寒井小学校

【H30年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月27日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満			0.004 未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.4			1.5				1.4			1.4		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満				0.10 未満			0.10 未満		
	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満									
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.004 未満									
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満										
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満										
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.002 未満										
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満										
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満				0.08 未満			0.06 未満		
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満		
	クロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満			0.004 未満		
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満		
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満			0.02 未満		
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満									
	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満									
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.0									
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満									
味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.4	5.7	5.5	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	5.9	5.3	5.3	5.4	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				49									
	蒸発残留物	500mg/l以下	120			120				100			120		
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
カビ臭	ジオオキシベンゼン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満								
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
	水温		10.0	13.2	15.3	19.0	21.1	19.9	20.5	17.2	14.7	11.5	9.8	8.9	

健康に関する項目

性状に関する項目



	検査項目	採水月日		4月9日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
		基準値														
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満									
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満									
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満									
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.004									
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満									
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満									
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			
	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満									
	一般有機物	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下					0.004 未満									
ジクロロメタン		0.02mg/l以下					0.002 未満									
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下					0.001 未満									
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下					0.001 未満									
ベンゼン		0.01mg/l以下					0.001 未満									
塩素酸		0.6mg/l以下		0.06 未満			0.08			0.13			0.06 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001			0.002			0.003			0.001 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満				
臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満			0.004			0.006			0.004 未満				
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満			0.001			0.002			0.001 未満				
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				
着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満									
	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満									
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.3										
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満										
性状に関する項目	塩化物イオン	200mg/l以下		2.5	2.4	2.3	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.7	2.5	2.4	2.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					22									
	蒸発残留物	500mg/l以下		49			46			50			47			
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満									
	カビ臭	ジオオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
		2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満									
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下		0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.4
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.3
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度		5度以下		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度		2度以下		0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
大腸菌		検出されないこと														
嫌気性芽胞菌		検出されないこと														
クリプト・ジアルジア原虫		検出されないこと														
残留塩素		0.1mg/l以上		0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	
水温				12.4	16.7	19.9	23.0	27.3	25.7	22.2	17.4	13.4	8.1	6.9	7.3	