

大田原系統【浄水】

採水場所:大田原浄水場

【H28年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下											
			水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下											
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下											
			六価クロム化合物	0.05mg/l以下											
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
消毒副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
		クロロホルム	0.06mg/l以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.9	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.8
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下											
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下													
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下													
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
		pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	水温		13.9	17.0	18.2	17.3	21.7	17.8	16.9	14.0	11.9	13.8	17.8	12.2	

大田原系統【浄水】

採水場所: 金田北地区公民館

【H28年度】

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日		
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物/重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		
			水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 未満											
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満											
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満											
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002											
			六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満											
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.10												
一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 未満												
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004 未満												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002 未満												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満												
		ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 未満												
	消毒副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
			クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001			0.002			0.004			0.001 未満		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
		ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満			
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.007			0.004 未満			
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
		ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.002			0.001 未満			
		ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
性状に関する項目		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
	着色		亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満											
			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
			鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 未満											
			銅及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満											
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.1												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満												
	味		塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	3.9	3.8	4.7	4.9	4.4	3.9	3.9	4.9	4.0	4.2	4.0
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	36											
			蒸発残留物	500mg/l以下	99				110			89		120		
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 未満													
カビ臭		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 未満													
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
		pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
		濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
		大腸菌	検出されないこと													
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	
	水温		11.7	17.6	21.5	21.8	24.9	24.9	20.1	13.3	9.8	6.3	13.2	6.8		

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下											
			水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下											
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下											
			六価クロム化合物	0.05mg/l以下											
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
消毒副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
		クロロホルム	0.06mg/l以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	3.9	3.9	6.9	7.9	4.7	3.7	4.5	5.2	4.6	4.5	4.4
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下													
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下													
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
		pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	水温		9.6	13.7	17.0	20.4	22.7	20.2	17.2	12.9	8.8	5.2	12.5	5.4	

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 未満												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満												
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08 未満												
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満				0.10 未満			0.10 未満		0.10 未満				
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 未満												
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満				
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004 未満												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002 未満												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満												
消毒副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 未満												
	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満				
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満				
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.005			0.006		0.002				
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満				
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.008			0.008		0.004 未満				
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.003 未満			0.004		0.003 未満				
	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002			0.002		0.001				
着色	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満				
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		0.02				
味	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 未満												
	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満												
着色	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.9												
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満												
味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	3.9	3.9	6.9	8.0	4.9	3.6	4.5	6.1	4.5	4.5	4.4	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33												
	蒸発残留物	500mg/l以下	81				100			72		120			
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 未満												
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満				
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満				
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満				0.005 未満				
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 未満												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
嫌気性芽胞菌	検出されないこと														
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4		
水温		12.3	18.9	20.7	20.6	27.2	26.1	19.7	14.7	11.0	7.1	14.3	9.4		

健康に関連する項目

性状に関する項目

佐久山東部系統【浄水】

採水場所: 佐久山東部浄水場

【H28年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下											
			水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下											
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下											
			六価クロム化合物	0.05mg/l以下											
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下											
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下											
			クロロホルム	0.06mg/l以下											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
		塩化物イオン	200mg/l以下	7.0	7.0	6.8	7.6	7.4	7.1	6.6	7.0	7.2	6.9	6.9	6.2
	味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下													
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下													
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
		pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6
		濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4
	水温		16.4	18.1	18.8	18.8	19.3	19.7	18.5	17.0	16.7	15.2	21.5	14.5	

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	
			水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 未満										
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満										
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満										
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005										
			六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満										
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満		
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11											
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.15			0.15			0.13			0.15			
一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 未満											
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
消毒副生成物		ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.002 未満			0.001 未満		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
着色		亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満											
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.03		
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 未満											
		銅及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満											
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13												
着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満												
味		塩化物イオン	200mg/l以下	7.0	6.9	6.9	7.5	7.4	7.1	6.5	7.0	7.3	6.9	6.9	6.3
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	46											
		蒸発残留物	500mg/l以下	110				130			110		140		
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 未満												
カビ臭		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
		2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 未満												
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
		pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	
	水温		12.1	18.7	21.0	21.3	25.0	24.2	20.4	14.1	10.4	4.5	13.0	6.2	

乙連沢系統【浄水】

採水場所:乙連沢浄水場

【H28年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	ハウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
消毒副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下													
	塩素酸	0.6mg/l以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
	クロロホルム	0.06mg/l以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
	臭素酸	0.01mg/l以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
	味	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
	着色	銅及びその化合物	1mg/l以下												
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.8	4.3	3.4	3.3	4.4	3.2	4.4	3.2	4.5	4.9	4.9
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
		ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下													
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2		
水温		14.5	16.0	16.3	16.6	17.9	17.0	15.4	14.3	13.9	12.7	18.5	14.4		

乙連沢系統【浄水】

採水場所:羽田小学校

【H28年度】

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月11日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	
			水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 未満										
			セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満										
			鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 未満										
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002										
			六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満										
			亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満			1.1			1.0 未満			1.0 未満		
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.10											
一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 未満											
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
	消毒副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
			クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ジブromoクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
		ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		ブromoホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満											
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 未満											
		銅及びその化合物	1mg/l以下	0.10 未満											
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.5											
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 未満											
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9	3.6	3.8	3.7	3.6	4.8	4.9
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40											
		蒸発残留物	500mg/l以下	99				110			99		120		
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 未満											
ジェオスミン		0.00001mg/l以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満			
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 未満												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
基礎的性状		pH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
		濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3		
	水温		13.2	19.0	21.5	22.2	26.1	26.1	21.9	15.1	13.3	9.6	18.0	10.8	